

DIN-DVGW-Baumusterprüfzertifikat

DIN-DVGW type examination certificate

NW-6203BN0115

Registriernummer
registration number

Anwendungsbereich <i>field of application</i>	Produkte der Wasserversorgung <i>products of water supply</i>
Zertifikatinhaber <i>owner of certificate</i>	AVK INTERNATIONAL A/S Bizonvej 1, Skovby, DK-8464 Galten
Vertreiber <i>distributor</i>	AVK Mittelmann Armaturen GmbH Schillerstraße 50, D-42489 Wülfrath
Produktart <i>product category</i>	Armaturen für die Wasserversorgung: Absperrschieber (6203)
Produktbezeichnung <i>product description</i>	Absperrschieber beiderseitig mit Innengewinde; für die Trinkwasserversorgung
Modell <i>model</i>	Serie 03/10
Prüfberichte <i>test reports</i>	Mechanikprüfung: A0 006/10 vom 11.05.2010 (TZW) Mechanikprüfung: A0 004/05 vom 03.03.2006 (TZW) KTW-Prüfung: 246A06_2 vom 29.12.2006 (TZW) Mikrobiologische Prüfung: MO 348A/07 vom 11.10.2007 (TZW) KTW-Prüfung: KA 245/09 vom 21.09.2009 (TZW) Mikrobiologische Prüfung: W-148264-07-SI vom 26.04.2006 (WHY)
Prüfgrundlagen <i>basis of type examination</i>	DVGW VP 646 (01.10.2005) DIN EN 1074-1 (01.07.2000) DIN EN 1074-2 (01.07.2004) BGA KTW (07.01.1977) DVGW W 270 (01.11.2007)
Ablaufdatum / AZ <i>date of expiry / file no.</i>	26.03.2013 / 09-0631-WNV

04.06.2010 G1A-1/2

Datum, Bearbeiter, Blatt, Leiter der Zertifizierungsstelle
date, issued by, sheet, head of certification body

DVGW CERT GmbH - von der Deutschen Akkreditierungsstelle Technik (DATech) in der TGA GmbH akkreditiert für die Konformitätsbewertung von Produkten der Gas- und Wasserversorgung

DVGW CERT GmbH - accredited by Deutsche Akkreditierungsstelle Technik (DATech) in the TGA GmbH for conformity assessment of products of gas and water supply



DAT-ZE-009/96-02

DVGW CERT GmbH
Josef-Wirmer-Straße 1-3
53123 Bonn

Telefon: +49 228 91 88-888
Telefax: +49 228 91 88-993
eMail: info@dvgw-cert.com

Typ type	Technische Daten technical data	Bemerkungen remarks
Serie 03/10	Druckstufe: PN 16 Nennweite: DN 25	
Serie 03/10	Druckstufe: PN 16 Nennweite: DN 32	
Serie 03/10	Druckstufe: PN 16 Nennweite: DN 40	
Serie 03/10	Druckstufe: PN 16 Nennweite: DN 50	

Verwendungshinweise / Bemerkungen**hints of utilization / remarks**

Die Einhaltung der Anforderungen gemäß DVGW W270 (01.11.2007) Anhang A.1.1: "Werkstoffe für den generellen Einsatz im Trinkwasserbereich" wurde mit dem Prüfbericht W-148264-07-SI vom 26.04.2006 (WHY) nachgewiesen.

Die Einhaltung der Anforderungen gemäß DVGW W270 (01.11.2007) Anhang A.1.3: "Prüfberichte nach DVGW W 270 (Ausgabe 1999-11) für den Einsatzbereich großflächige Dichtungen (D1) und kleinflächige Dichtungen (D2)" wurde mit dem folgenden Prüfbericht nachgewiesen: MO 348A/07 vom 11.10.2007 (TZW) für den Einsatzbereich D1 und D2

DVGW