

# DIN-DVGW-Baumusterprüfzertifikat

## DIN-DVGW type examination certificate

**NW-6411BM0125**  
Registriernummer  
registration number

<b>Anwendungsbereich</b> <i>field of application</i>	Produkte der Wasserversorgung <i>products of water supply</i>
<b>Zertifikatinhaber</b> <i>owner of certificate</i>	AVK Mittelman Armaturen GmbH Schillerstraße 50, D-42489 Wülfrath
<b>Vertreiber</b> <i>distributor</i>	AVK Mittelman Armaturen GmbH Schillerstraße 50, D-42489 Wülfrath
<b>Produktart</b> <i>product category</i>	Hydranten und Straßenkappen: Überflurhydrant (6411)
<b>Produktbezeichnung</b> <i>product description</i>	Überflurhydrant in nostalgischer Ausführung
<b>Modell</b> <i>model</i>	P5 Nostalgie
<b>Prüfberichte</b> <i>test reports</i>	Baumusterprüfung: A0 004/09 vom 11.03.2009 (TZW) KTW-Prüfung: C-139576-06-Ko/st vom 22.05.2006 (WHY) KTW-Prüfung: C-147466-07-Sf/st vom 26.01.2007 (WHY) Mikrobiologische Prüfung: W-150704-07-SI vom 10.05.2007 (WHY) KTW-Prüfung: C-121902-04-Sf/st vom 26.01.2007 (WHY) Mikrobiologische Prüfung: W-153587-07-SI vom 06.08.2007 (WHY) KTW-Prüfung: 02008_ vom 28.01.2008 (TZW)
<b>Prüfgrundlagen</b> <i>test basis</i>	DIN EN 1074-6 (01.03.2009) DVGW VP 325 (01.01.2008) BGA KTW (07.01.1977) DVGW W 270 (01.11.2007)
<b>Ablaufdatum / AZ</b> <i>date of expiry / file no.</i>	20.03.2014 / 11-0173-WNV

21.06.2011 G/A-1/2

Datum, Bearbeiter, Blatt, Leiter der Zertifizierungsstelle  
date, issued by, sheet, head of certification body

DVGW CERT GmbH - von der Deutschen Akkreditierungsstelle Technik (DATech) in der TGA GmbH akkreditiert für die Konformitätsbewertung von Produkten der Gas- und Wasserversorgung

DVGW CERT GmbH - accredited by Deutsche Akkreditierungsstelle Technik (DATech) in the TGA GmbH for conformity assessment of products of gas and water supply

<b>Typ type</b>	<b>Technische Daten technical data</b>	<b>Bemerkungen remarks</b>
P5 Nostalgie	Druckstufe: PN 16 Nennweite: DN 80	doppelte Absperrung
P5 Nostalgie	Druckstufe: PN 16 Nennweite: DN 100	doppelte Absperrung

**Verwendungshinweise / Bemerkungen****hints of utilization / remarks**

Die Einhaltung der Anforderungen gemäß DVGW W270 (01.11.2007) Anhang A.1.1:  
"Werkstoffe für den generellen Einsatz im Trinkwasserbereich" wurde mit den Prüfberichten W-150704-07-SI (WHY) vom 10.05.2007, W-119209-04-SI (WHY) vom 20.07.2004 und W-148264-07-SI (WHY) vom 26.04.2006 nachgewiesen.

Die Einhaltung der Anforderungen gemäß DVGW W270 (01.11.2007) Anhang A.1.3:  
"Prüfberichte nach DVGW W 270 (Ausgabe 1999-11) für den Einsatzbereich großflächige Dichtungen (D1) und kleinflächige Dichtungen (D2)" wurde mit dem Prüfbericht 205A07 (TZW) vom 15.02.2004 für den Einsatzbereich D1 und D2 und mit dem Prüfbericht 037A07 (TZW) vom 08.09.2005 für den Einsatzbereich D2 nachgewiesen.