

# DIN-DVGW-Baumusterprüfzertifikat

## DIN-DVGW type examination certificate

**NW-6401AQ2001**  
Registriernummer  
registration number


<b>Anwendungsbereich</b> <i>field of application</i>	Produkte der Wasserversorgung <i>products of water supply</i>
<b>Zertifikatinhaber</b> <i>owner of certificate</i>	AVK Mittelmann Armaturen GmbH Schillerstraße 50, D-42489 Wülfrath
<b>Vertreiber</b> <i>distributor</i>	AVK Mittelmann Armaturen GmbH Schillerstraße 50, D-42489 Wülfrath
<b>Produktart</b> <i>product category</i>	Hydranten und Straßenkappen: Unterflurhydrant (6401)
<b>Produktbezeichnung</b> <i>product description</i>	Unterflurhydrant
<b>Modell</b> <i>model</i>	35/10-L3
<b>Prüfberichte</b> <i>test reports</i>	Mechanikprüfung: A0 018/10 vom 25.08.2010 (TZW) KTW-Prüfung: KA 245/09 vom 21.09.2009 (TZW) Mikrobiologische Prüfung: W-148264-07-SI vom 26.04.2006 (WHY) KTW-Prüfung: 17408_01 vom 20.05.2008 (TZW) Mikrobiologische Prüfung: MO 071/10 vom 26.08.2010 (TZW) KTW-Prüfung: K-186279-10-Ko/st vom 26.01.2010 (WHY) Mikrobiologische Prüfung: W-178912k-09-SI vom 10.07.2009 (TZW)
<b>Prüfgrundlagen</b> <i>basis of type examination</i>	DVGW VP 325 (01.01.2008) DIN EN 1074-6 (01.03.2009) BGA KTW (07.01.1977) DVGW W 270 (01.11.2007)
<b>Ablaufdatum / AZ</b> <i>date of expiry / file no.</i>	13.10.2012 / 08-0394-WNA

10.09.2010 GI A-1/2

Datum, Bearbeiter, Blatt, Leiter der Zertifizierungsstelle  
*date, issued by, sheet, head of certification body*

DVGW CERT GmbH - von der Deutschen Akkreditierungsstelle Technik (DATech)  
in der TGA GmbH akkreditiert für die Konformitätsbewertung von Produkten der  
Gas- und Wasserversorgung

DVGW CERT GmbH - accredited by Deutsche Akkreditierungsstelle Technik  
(DATech) in the TGA GmbH for conformity assessment of products of gas and  
water supply



DAT-ZE-009/96-02

DVGW CERT GmbH  
Josef-Wirmer-Straße 1-3  
53123 Bonn

Telefon: +49 228 91 88-888  
Telefax: +49 228 91 88-993  
eMail: info@dvgw-cert.com

<b>Typ</b> <i>type</i>	<b>Technische Daten</b> <i>technical data</i>	<b>Bemerkungen</b> <i>remarks</i>
35/10-L3	Bauform: AD 80-16-1,5	

**zertifizierte Bauteile / Werkstoffe**  
*certified components*

<b>Registr.-Nr.</b> <i>registration no.</i>	<b>Bauteil (Produktart)</b> <i>component</i>	<b>Modell/Typ</b> <i>model/type</i>	<b>Hersteller</b> <i>manufacturer</i>
DW-5253BQ0577	Dichtungswerkstoff für die Trinkwasserinstallation	01/U70 EP/01/U70 EP	Lav. el gomma srl

**Verwendungshinweise / Bemerkungen**  
*hints of utilization / remarks*

Die Einhaltung der Anforderungen gemäß DVGW W270 (01.11.2007) Anhang A.1.1: "Werkstoffe für den generellen Einsatz im Trinkwasserbereich" wurde mit dem Prüfbericht W-148264-07-SI vom 26.04.2006 (WHY) nachgewiesen.