

DIN-DVGW-Baumusterprüfzertifikat

DIN-DVGW type examination certificate

NW-6401CL0291

Registriernummer
registration number


Anwendungsbereich <i>field of application</i>	Produkte der Wasserversorgung <i>products of water supply</i>
Zertifikatinhaber <i>owner of certificate</i>	AVK Mittelmann Armaturen GmbH Schillerstraße 50, D-42489 Wülfrath
Vertreiber <i>distributor</i>	AVK Mittelmann Armaturen GmbH Schillerstraße 50, D-42489 Wülfrath
Produktart <i>product category</i>	Hydranten und Straßenkappen: Unterflurhydrant (6401)
Produktbezeichnung <i>product description</i>	Unterflurhydrant mit Einfachabspernung und automatischem Entleerungssystem
Modell <i>model</i>	35/K7
Prüfberichte <i>test reports</i>	Mechanikprüfung: A0 019/10 vom 26.08.2010 (TZW) KTW-Prüfung: KA 245/09 vom 21.09.2009 (TZW) Mikrobiologische Prüfung: W-148264-07-SI vom 26.04.2006 (WHY) KTW-Prüfung: 17408_01 vom 20.05.2008 (TZW) Mikrobiologische Prüfung: MO 071/10 vom 26.08.2010 (TZW) KTW-Prüfung: K-186279-10-Ko/st vom 26.01.2010 (WHY) Mikrobiologische Prüfung: W-178319k-09-SI vom 10.07.2009 (WHY)
Prüfgrundlagen <i>basis of type examination</i>	DVGW VP 325 (01.01.2008) DIN EN 1074-6 (01.03.2009) BGA KTW (07.01.1977) DVGW W 270 (01.11.2007)
Ablaufdatum / AZ <i>date of expiry / file no.</i>	26.08.2013 / 09-0073-WNE

14.09.2010 GI A-1/2

Datum, Bearbeiter, Blatt, Leiter der Zertifizierungsstelle
date, issued by, sheet, head of certification body

DVGW CERT GmbH - von der Deutschen Akkreditierungsstelle Technik (DATech)
in der TGA GmbH akkreditiert für die Konformitätsbewertung von Produkten der
Gas- und Wasserversorgung

DVGW CERT GmbH - accredited by Deutsche Akkreditierungsstelle Technik
(DATech) in the TGA GmbH for conformity assessment of products of gas and
water supply



DAT-ZE-009/96-02

DVGW CERT GmbH
Josef-Wirmer-Straße 1-3
53123 Bonn

Telefon: +49 228 91 88-888
Telefax: +49 228 91 88-993
eMail: info@dvgw-cert.com

DVGW

Typ <i>type</i>	Technische Daten <i>technical data</i>	Bemerkungen <i>remarks</i>
35/K7	Bauform: RD 80-16-1,5 Druckstufe: PN 16 Nennweite: DN 80	

zertifizierte Bauteile / Werkstoffe
certified components

Registr.-Nr. <i>registration no.</i>	Bauteil (Produktart) <i>component</i>	Modell/Typ <i>model/type</i>	Hersteller <i>manufacturer</i>
DW-5253BQ0577	Dichtungswerkstoff für die Trinkwasserinstallation	01/U70 EP/01/U70 EP	Lav. el gomma srl

Verwendungshinweise / Bemerkungen
hints of utilization / remarks

Die Einhaltung der Anforderungen gemäß DVGW W270 (01.11.2007) Anhang A.1.1: "Werkstoffe für den generellen Einsatz im Trinkwasserbereich" wurde mit dem Prüfbericht W-148264-07-SI vom 26.04.2006 (WHY) nachgewiesen.